

№ «б/н» « 13 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, инженер ГБУ «Жилищник Останкинского района» Иванов И.В.  
 Слесарь: Гудилин В.А.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 13 по Прудовой проезд с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах № 1-8
  2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
  3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
  4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
  5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
  6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
  7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
  8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
  9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
  10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
  11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
  12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
  13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
  14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
  15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Инженер \_\_\_\_\_

Слесарь \_\_\_\_\_



Иванов И.В.  
Гудилин В.А.

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год) \_\_\_\_\_