

АКТ

№ «б/н» «13» июля 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, инженер ГБУ «Жилищник Останкинского района» *Иванова И.В.*
Слесарь: Гудилин В.А.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 13 по Прудовой проезд с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролокс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах № 1-8
 2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____
 3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
 4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
 5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
 6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____
 7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и локи для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
 8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и локи для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
 9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____
 10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
 11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
 12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
 13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
 14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
 15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
- Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8.
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Инженер *Иванова И.В.*
Слесарь *Гудилин В.А.*



Акт зарегистрирован № _____
(число, месяц, год)